



WYŻYNY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

02-795 Warszawa, ul. St. Kazury 5
tel. fax. (0-22) 648-66-32

Warszawa 21-06-2017 r.

Ldz.Wy/ 2508 /17

Pan

02-791 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 20-06-2017 r. S.M. „Wyżyny” informuje że, nie wyraża zgody na wycięcie instalacji odpowietrzenia w lokalu. Jest to integralna część instalacji CO gdzie demontaż w jednym lokalu spowodowałby zakłócenia w pracy całego systemu.

Wyrażamy zgodę na wymianę grzejników . Moc grzewcza nowych grzejników :

1. pokój duży	-	666 W	zawór DN 15 nastawa	2,0
	-	1325W	zawór DN 15 nastawa	4,5
2. pokój mały	-	981W	zawór DN 15 nastawa	3,5
3. łazienka	-	813W	zawór DN 15 nastawa	2,5
4. kuchnia	-	963W	zawór DN 15 nastawa	3,5

Temperatura obliczeniowa to 90/70°C

Nie wyrażamy natomiast zgody na: Zamontowanie zaworów odcinających na gałązkach powrotnych oraz na podłączenie grzejników rurami z tworzywa sztucznego. Ze względów technicznych nie radzimy montażu grzejników aluminiowych. Koszt zakupu i montażu nowych grzejników lokator pokrywa we własnym zakresie. Termin odwodnienia instalacji CO należy umówić z Działem Technicznym (tel. i adres poniżej) po uiszczeniu opłaty w wysokości 131,62 zł i okazaniu dowodu wpłaty.

Roboty na CO muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną poza sezonem grzewczym. Zgoda udzielona przez S.M. „Wyżyny” jest ważna tylko w roku wydania.

Zakończenie prac należy zgłosić do komisijnego odbioru w w/w Dziale
ul. Kazury 2b tel. 22 648-67-90.

Do wiadomości:

1. Dział Techniczny a/a.

MISTRZ W/S INSTALACJI
SANITARNYCH I GAZOWYCH

Dariusz Leonardziak
Nr. unr. 1080/EG3/13. 310R/EG3/1P

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Mariusz Wildner

Zastępca Prezesa
Zarządu
mgr inż. PIOTR MAKOHLIN

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Gosławski